

A 301

1

HUONE A 301

Lattiatutkimus

27- 7.61

H. Lilius

piir. sign: 23.5/38

23.6/1.2

23.8/11,106

IKKUNA-JA OVIPHIDOSTUKSET

Lattialas. perusk. al. 25.7.

Keppelin alkuperäisen lattiamuodon toteamista varten poistettiin nykyistä lattiakiveystä siiven D ja ison linnanpihan vastaisilla seinustoilla n. 0,5 - 1 m leveydeltä. Kiveys oli nykyisellään peräisin 1920-luvulta. Kivet olivat paksuudeltaan n. 3-15 cm. Niiden alla oli n. 5 cm santaa, jonka alapuolella oli tuhta . Nämä estivät santaa valumasta kattoparrujen välistä alapuoleiseen huoneeseen A 201.