

27.10.88

Kertomus tarkastuksesta Halikon kirkossa 27.10.88

Kirkon tulevan korjauksen suunnittelussa tulee huomioida mm. seuraavat seikat:

- Sisätilan yleisilmeeseen eniten vaikuttava tekijä on väritys. Väritys suunnitelman pohjana on selvitettävä seuraavien kohteiden aikaisempi ilme: seinäväri, holkkalistan käsittely, penkkien ja lattiaan värit. Lisäksi tutkitaan eteläisen- ja läntisen lehterin laitteiden värit.

Värituskuinutuksen ja siihen liittyvän dokumentoinnin vaatima tuntimäärä on n. 40 tuntia ja kustannukset n. 5000mk.

- Valaisimien kunnostus käsittää myös kristallien kiinnityslaukojen uusimisen ja mahdollisesti puutteellisen kristallien täydentämisen. Rikkoutuneet metalliset puutorvat tulee kunnostaa.

Metalliosien puhdistus ja kiillotus tehdään vasta tarkemman tutkimuksen ja suunnitelman perusteella, sillä kirkon valaisimista 3 kappaletta on maamme oloissa hyvin vanhoja ja arvokkaita.

Kirkon taide-esineistön kunnostamistarpeesta tehdään Kansallismuseon taidelkonevoimintalaitoksen toimesta esillinen arvio.

Konservaattori Pentti Pieterila