

20.7.07, EHe, MV/rho

Suppea väritutkimus Tamminiemi, vahtitupa ja huvimaja



Aika: 17.7.2007

Paikalla: Elisa Heikkilä, Museovirasto

Anniina Meriläinen, Museovirasto

Tarkoituksena oli selvittää huvimajan tyyliä mukaillen 1944 rakennetun vahtituvan aiempia vaiheita värityksen suhteen. Vahtituvasta löytyi kaksi värikerrosta, nykyinen keltainen lateksi ja alla valkoinen öljyvärei. Valkoisissa koristelustoissa, pylväissä ja ikkunoissa oli valkoinen lateksi valkoisen öljymaalien päällä. Ovissa oli alla vain pohjamaali, harmaa väri on öljymaali (?).

Koska vahtitupaan on otettu mallia huvimajasta, oli oletettavissa, että huvimajasta löytyvät samat värit kuin vahtituvasta, kuten täälläkin hetkellä. Huvimajasta katsottiin seinien, ikkunoiden, pylväiden, listojen ja oven väri. Seinistä löytyi nykyisen keltaisen maalin alta valkoinen maali, ja sen alta vielä useampi keltaokra. Kaikki kerrokset ovat öljymaaleja. Pylväissä, listoissa ja ikkunoissa oli useampi kerros valkoisia öljymaaleja. Tällä hetkellä valkoisen oven edellinen kerros on siniharmaa, sen alla taas useampi valkoinen öljymaalikerros. Kaikki kerrokset ovat öljymaaleja.

Huvimaja on erittäin huonokuntoinen tällä hetkellä, maalit rapisevat pahasti ja kattoa reunustavat kipsiset koristekonsolit ovat erittäin rapautuneita. Ikkunat on maalattu kiinni, sammal kasvaa pylväiden puisissa jalkaosissa jne.



Vain nykyiset keltaiset värit on määritetty vahtituvasta ja huvimajasta, esiin otetut aiemmat kerrokset ovat kellastuneita, ja niiden sävyn voi dokumentoida vasta kellastumisen kadottua.

Tässä yhteydessä ei ole tutkittua arkistojen valokuva- ja muuta aineistoa. Onko mahdollista, että huvimaja ja vahtitupa ovat vahtituvan rakentamisen aikoihin olleet kokonaan valkoiset harmaita ovia lukuun ottamatta? Huvimajan nykyisen keltaisen ja aiempien keltaisten välissä oleva valkoinen ei vaikuta välimaalaukselta.

Vahtitupa

Seinät NCS S 2030-Y20R / S 2030-Y30R

Pylväät, listat, ikkunat NCS S 0500-N

Ovi NCS S 4005-G80Y

Huvimaja

Seinät NCS S 3030-Y30R

Pylväät, listat, ikkunat, ovi NCS S 0500-N

Suppea väritutkimus
Tamminiemi, vahtitupa ja huvimaja

17.7.2007
Museovirasto
Elisa Heikkilä
Anniina Meriläinen

Vahtitupa

seinät

NCS S 2030-Y20R /



NCS S 2030-Y30R



pylväät, listat, ikkunat

NCS S 0500-N



Ovi

NCS S 4005-G80Y



Huvimaja

seinät

NCS S 3030-Y30R



pylväät, listat, ikkunat, ovi

NCS S 0500-N

