

Museovirasto
Rakennushistorian osasto
Restaurointiyksikkö
11.9.1997

Museonjohtaja Pia Wilhelmson
Puistokatu 2
07900 Loviisa
fax 019 - 555323

Asia: Loviisan seurahuoneen kattomaalaukset

Kohteessa 1.9.1997 tehdyn tarkastuksen perusteella on todettavissa seuraavat seikat:

- Kattopeileistä löytyneet maalaukset ovat peräisin salin rakentamisvaiheesta.
- Maalaukset on aikanaan tehty korkeatasoisesti.
- Maalauskoristelussa ja värityksessä on käytetty oman aikakautensa muodikkaimpia esikuvia.
- Kuva-aiheiden tunnistamisen apuna voidaan käyttää koristemallikirjoja.
- Maalaustekniikkana on käytetty temperatekniikkaa.
- Rakennuksen kattovuodoista huolimatta maalauksista ja niiden kehyskoristelusta on säilynyt riittävästi materiaalia rekonstruointia ajatellen.
- Parhaimmin säilyneiden (2 - 3) maalauskenttien osalla korjaus tehdään konservoiden ja kevyesti restauroiden.
- Kaikki maalauskentät tutkitaan ja löytyvät fragmentit dokumentoidaan ja suojataan uuden maalauskäsittelyn alle.
- Kattoholkkien osalla säilytetään parhaimmin säilyneet koristealueet ja muu osuus rapataan uudestaan heikon kunnon takia.

Salin kattomaalausten palauttaminen täydentää rakennuksen arkkitehtuuria ja antaa salille omaleimaisen ilmeen. Seurahuoneena toimineiden rakennusten koristemaalaukset 1860-luvulta ovat harvinaisia. Museovirasto puoltaa maalausten saamista takaisin varsinkin kun rakennus tulee julkiseen käyttöön.



konservaattori Pentti Pietarila