

Kylmäkosken Uus-Hautaan entisen päärakennuksen  
vuoden 1975 entistämistöiden lopputarkastus 5.12.

1975

Tarkastuksen suorittivat allekirjoittaneen lisäksi  
intendentti Arvo Kytölä, rakennusmestari Salonen ja  
Esko Hautaa, läsnä oli myös isännän poika Heikki Hau-  
taa. Todettiin tehdyksi seuraavat työt:

1. Maahan vajonneen pihanpuoleisen perustuksen ja seinän  
kohdalta on luotu maata pois perustusten esillesaami-  
seksi ja vajoaman korjaamiseksi. Samalla on kaivettu  
salaojitusta varten tarpeelliset uomat.
2. Vajonnut perustus on oikaistu ja betonilla vahvistettu  
sekä tuuletus järjestetty kivijalkaan.
3. Vajoaman kohdalla olevat lahot seinähirret on uusittu  
seinä oikaistu. Seinää nostamalla räystääs on oikaistu.
4. Pakarin ja porstuan lattiavasat on uusittu vajoaman  
kohdalla ja lattia oikaistu.
5. Kuistien lattiat on oikaistu.
6. Pakarin laipio on oikaistu ja lahot laudat sekä vasat  
uusittu.
7. Ulkoseinärappaus on pudotettu alas.
8. Ulkoseinien lahot hirret on paikattu.
9. Ulkoseinien tukipiirut on siirretty sisäpuolelle,  
koska ne haittaavat seinien rappaamista ensi keväänä.
10. Tarvikkeita on ostettu seinärappaukseen ja vesikattoon.

Entistämistyön antikvaarisena johtajana on ollut  
intendentti Arvo Kytölä.

Tarkastuksen aikana ilmeni, että työt oli suoritettu Museo-  
viraston rakennushistorian osaston antamien ohjeiden mukai-  
sesti.

Helsingissä joulukuun 11. päivänä 1975

*Alfred Kolehmainen*

Alfred Kolehmainen

(tutkija)