

*viikkeen > arkistoon*

## Museovirasto, muinaisjäännösten hoitoyksikkö

**Päivämäärä:** 19.8.2010  
**Vastaanottaja:** Sakari Mentu, MV  
**Kopio:** Selja Flink, MV ; *Länsi-Uudenmaan maak.museo*  
**Lähtettäjä:** Päivi Maaranen  
**Aihe:** Siuntio Suitian kartano

---

1) Hilikka Toivanen (puh. 050 412 4080) Siuntiossa antoi puhelimesta tietoja Suitian kartanon kellarin tilasta ja kertoi huolestuneisuudestaan.

2) Kartano on restauroitu 1990-luvun lopulla. 2000-luvulla rakennus on jäänyt käytöstä ja siirtynyt Senaattikiinteistöjen hallintaan. Senaattikiinteistöt on vastannut kiinteistöistä ja mm. ilmeisesti sen huollon järjestämisestä.

3) Elokuun 2010 alussa kartanon huoltomiehenä on aloittanut Seppo Kinnunen. Hilikka Toivanen on liikkunut Seppo Kinnusen kanssa 5.8. kartanossa suunnitelmassa vuokrata kartano tapahtumaa varten.

4) Käynnin yhteydessä havaittiin, että linnan restauroidussa kivikellarissa on kosteutta. Tilassa oli voimakas kellarinhaju, mikä tuntuu ensimmäiseen asuinkerrokseen asti kellariin vievän oven lähellä. Ilma oli kellarissa ummehtunutta, koska tilaa ei ole tuuletettu. Rappausta on tippunut kellarin katosta lattioille ja pöydille. Lattiatiilet ovat tummuneita seinien vierestä kohti keskilattiaa. Seinällä olleen ilmankosteusmittarin mukaan suhteellinen kosteus oli 96 %. Vaikutti siltä, että ilmastointi ja lattiaan asennettu lattialämmitys eivät olleet toimineet kellaritilassa.

Kartanon muut käyttötilat olivat myös ummehtuneita ja tiloja luonnehti yleinen hoitamattomuuden tuntu.

5) Toivanen ja Kinnunen totesivat yhdessä, että jotain on tehtävä erityisesti kellaritilalle. Erityisesti he olivat miettineet tuuletuksen parantamista mm. luukkujen avaamisen avulla. Toivanen päätti vielä erikseen ottaa yhteyttä Museovirastoon ja kertoa havainnoista. Päivi Maaranen lupasi toimittaa saamansa tiedot erikseen Sakari Mennulle ja Selja Flinkille

6) Kesä 2010 on ollut Siuntiossa muun Etelä-Suomen tapaan hyvin vähäsateinen, aurinkoinen ja kuiva. Vaikuttaakin siltä, että kohteeseen olisi perusteltua tehdä tarkastuskäynti ja ohjeistaa tarvittaessa hoitoa sekä selvittää vaurion laajuus ja mahdollinen korjaustarve.

19.8.2010



Päivi Maaranen

PMM/pmm

*→ asia siirretty maakuntamuseoon*