

SINEBRYCHOFF

KATSELMUS

AIKA : Perjantaina 21.1.1994 klo 9.00

PAIKKA: SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEO, Bulevardi 40, 00120 Helsinki

LÄSNÄ : ✓ Marja Supinen, Valtion Taidemuseo  
Tapio Jokinen, Valtion Taidemuseo  
Erkki Mäkiö, Museovirasto

1. Pohjakerroksen keskikäytävän parketti

Museo oli esittänyt käytävätilan ja siihen liittyvän hallitilan lattiapinnoitteen vaihtamista parketiksi. Todettiin, että parketin asentaminen tulisi nostamaan laittakorkoa. Tästä taas aiheutuu oviongelmia. Sovittiin, että ovia ei lyhennetä. Ongelma ratkaistaan ovikarmien yläsarjojen kyntteitä syventämällä ja ovia nostamalla vastaavasti niin, että suhteessa uuteen parkettipintaan saadaan riittävät käyntivarat. Ovien nosto voi tapahtua saranatappeihin laitettavilla aluslevyillä tai saranoita nostamalla.

Todettiin lisäksi, että museo tutkii nykyisen maton alustarakenteet ja siinä olevat korko- ja materiaalierot sekä selvittää tulevan parketin lintakoron. Parkettimallista sovitaan myöhemmin.

2. Hissi

Museo on todennut välttämättömäksi sekä yleisöä että museota palvelevan hissien. Sen sijoittamisvaihtoehtoja tarkasteltiin alustavasti. Päätettiin, että museo selvittää markkinoilla olevat mahdolliset hissiratkaisut. Tämän jälkeen ryhdytään hakemaan sopivinta tilaa ja suunnittelemaan hankkeen toteuttamista.



Erkki Mäkiö  
arkkitehti