

Matkakertomus

Pernajan kirkko, 29.4.1988, Marja Terttu Knapas

Kävin Pernajan kirkossa yhdessä kirkkohallituksen arkkitehti Jari Reposen kanssa. Matkamme aiheena oli Pernajan kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen. Samassa yhteydessä on tarkoitus myös parantaa kirkon valaistusta.

Kirkko on arkkitehti Carl Frankenhaeuserin johdolla vuonna 1939 suunnitteleman restauroinnin mukaisessa asussa ja tunnelmassaan ylittämätön. Kirkkoon asennettiin tällöin myös edelleen käytössä oleva sähkölämmitys. Se on ensimmäinen ja vanhin alallaan kirkoissamme. Espoon kirkkoon tosin asennettiin vastaavanlainen lämmitys vuonna 1931, mutta se ei toiminut ja lämmitystapa muutettiin toiseksi hyvin pian.

Seurakunta on jo valinnut sähköteknillisten töiden suunnittelijaksi Insinööri-toimisto Sähkö-Käyttö Oy:n Porvoosta. Sen toimitusjohtaja Kaarlo Lahtinen oli kutsuttuna kirkkoon samanaikaisesti ja keskustelimme kaikkien sähköttöiden erittäin hienovaraisesta suorittamisesta vanhoja putkituksia ja kulkureittejä käyttäen. Valaistuskysymys oli käsityksemme mukaan siksi vaativa, että suosittelimme seurakunnalle arkkitehdin palkkaamista sen suunnitteluun, mainitsimme Tore Tallqvistin tehtävään sopivaksi. Hän voisi samalla myös miettiä sakariston sisustuksen täydentämistä erityisesti säilytystilojen osalta.

Helsingissä 18. päivänä toukokuuta 1988

Marja Terttu Knapas
Marja Terttu Knapas