

MATKAKERTOMUS

Nousiaisten kirkko 26.5.1993

Maija Kairamo
Pentti Pietarila

Kirkkoon asennetaan savuhälytysjärjestelmä. Sovittiin suunnittelijan, Insinööritoimisto Lepän edustajan kanssa laitteiden paikat ja kiinnitystavat. Seurakunnan pitäisi laatia paikallisten paloviranomaisten kanssa sarkofagin pelastussuunnitelma.

Ohjelmaan olisi otettava ullakolle asennetun sammutusputkiston purkaminen. Metalliputkisto itsessään lisää ukkosella syttymisriskiä. Ullakkopalossa putket lisäksi saattavat kannatusten pettäessä pudota ja vahingoittaa holveja. Holvien suojaamiseksi veden - sammutusvedenkin - päästäminen ullakolle on pahempaa kuin itse palo.

Rappauskorjaukset. Ennen kontraforien korjaamista on korjattava niitä peittävä pellitys, siitä annettiin ohje.

Kirkon katon etelälape kaipaa tervausta.


Maija Kairamo


Pentti Pietarila