

AA

MATKAKERTOMUS
Kiiminki kirkko
5.6.1989

Läsnä kirkkoherra Korvasenoja
 suntio Rieki
 tal. p. Tuohimo
 LVI-insinööri-toimisto Oulu, Pirkko Karjala
 Maija Kairamo

Käynnin aiheena oli kirkon lämmityslaitteiston uusinta. Oulun LVI-insinööri-toimisto suunnittelee, Pirkko Karjalan ja allekirjoittaneen käsitys oli, että nykyinen ilmalämmitys-järjestelmä tulee vaihtaa vedellä tai glykoolilla täytettyyn patterilämmitykseen seurakuntakeskuksen rakentamishankkeen toteutuksen yhteydessä. Patterit sijoitetaan alle. Suunnittelua jatketaan tältä pohjalta.

Muita esille tulleita asioita: kirkkoon on asennettu savuhälyttimet v. 1987, mutta viime aikoina laitteiston säännöllinen tarkastaminen- koesoitot- on laiminlyöty ja tapulin hälytyssilmukka on kytketty irti virrehälytysten takia. Korjattava. Seurakunta haluaa entisen alttaripöydän uusitun tilalle. Ehtoollispikarien käyttämiseen tarvitaan pöytä. Syntyi idea etummaiseen penkkirintamukseen kiinnitetystä "klaffipöydästä". Viimemainitut asiat edellyttävät suunnittelua.

Maija Kairamo