

Rest
A-5

Kertomus työpäällikkö Matti Raatikaisen ja tutkija Kaarina Rissanen virkamatkasta Grabbackaan, Raaseporiin ja Mustioon 24.9.1975.

Grabbacka

Pidettiin vuoden 1975 korjaustöiden lopputarkastus. Läsna olivat urakoitsija Rainio ja museovirastosta työpäällikkö Raatikainen sekä tutkija Kaarina Rissanen.

Töitä Grabbackassa tehtiin 27.8.-24.9. Muurien harjat eristettiin ke-sällä 1974 eristettyjä osia lukuunottamatta bitumiemulsiolla, jonka päälle levitettiin sorasirote (kts tarkemmin v 1975 korjaustöiden seurantalokertomukset). Työ oli hyvän näköistä, ja jos menetelmä osoittautuu kestäväksi, on ilmeisesti löydetty käyttökelpoinen tapa muurinharjojen eristymisen suorittamiseksi. Työ todettiin valmiiksi ja ohjeiden mukaan tehdyksi.

Raasepori

Sovittiin urakoitsija Rainion kanssa muurineristyskokeilusta, joka aloitetaan Raaseporissa lokakuun alussa. Kokeilut suoritetaan 4 metrin pätkissä päälinnan kehämuurin itäisellä sivustalla. Töitä valvoo museoviraston puolesta Antti Nieminen.

Mustio

Tarkastettiin katonkorjaustyöt. Katon väliaikaiseksi kunnostamiseksi suoritetaan bitumiemulsiosively. Työ vaikutti hyvältä ja kestävältä. Liitteenä korjausohje.

Helsingissä 7.10.1975



Kaarina Rissanen