

Kertomus virkamatkasta, jonka rakennusmestari Matti Raatikainen ja tutkija Kaarina Rissanen suorittivat Raaseporiin ja Grabbackaan 5.9.1974.

MUSEOVIRASTO  
RAKENNUSHISTORIAN  
OSASTON ARKISTO

### Grabbacka

Matkan tarkoituksena oli tarkastaa raunioilla tänä kesänä tehdyt työt.

Tarkastuksessa tehdyt havainnot:

Huolimatta toistuvista ohjeista ja kehoituksista ei korjaustöitä ole tehty ohjeiden mukaisesti, ts. vanhaa, nyt jo hiekaksi muuttunutta laastia ei ole poistettu tarpeeksi syvältä. Kokonaan ei hiekkaa voida poistaa, koska silloin jouduttaisiin ilmeisesti rakentamaan muurit uudestaan, mutta suojaava kerros olisi tehtävä tarpeeksi vahvaksi, n.10-15 cm. Korjaustöiden oikea suoritus vaatisi todennäköisesti koko ajan paikan päällä olevaa valvojaa tai ainakin työmaalla olisi oltava vähintään yksi ammattimies, eikä pelkästään tilapäistyövoimaa. - Kaikkia muurinharjoja ei oltu tarkastuspäivään mennessä suojattu, työ olisi saattava loppuun tämän syksyn aikana. Muurinharjojen suojaamisessa voisi harkita emulssioasfalttimassan käyttöä.

### Raasepori

Matkan tarkoituksena oli tarkastaa Lemminkäinen Oy:n suorittama kattojen vesieristystyö.

Todettiin, että työ voidaan hyväksyä. - Laituria ei vielä oltu korjattu, sen sijaan puiset kulkusillat linnaan oli uusittu.

Helsingissä 9.9.1974

  
Matti Raatikainen

  
Kaarina Rissanen