

Tarkastuskertomus


Taivassalon vanha pappila 30.7.1991

Läsnä: khra Hannu Rantala, tal.hoit. Leena Paavola, korjaustyön valvoja Markku Vuorinen sekä arkkite. Martti Jokinen museovirastosta

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO

Käynnin tarkoitus oli sopia vanhan pappilan korjaustavoista noudattaen Tony Lidmanin työohjelmaa. Tilaisuudessa päätettiin seuraavaa:

- 1) Salin eli huoneen n:o 3 ulkoseinän hirret uusitaan. Hirret tapitetaan ja liitokset nykyiseen seinään tehdään siten, että uusittava osa tukeutuu vanhaan. Työn yhteydessä arvioidaan följarin tarve. Julkisivussa on väliseiniä salvosten päät näkyvissä laudoitettuina, joten följari siksi olisi mahdollinen. Ulkoseinän taipumaa ei nosteta eikä oikaista. Julkisivulaudoitus uusitaan eteläpuolelta osittain eli salvosten väliltä. Maalaus tehdään punamultakeittomaalilla ja värisävynä on italianpunainen. Salin lattia avataan rakenteen selvittämiseksi ja korjaustapa päätetään myöhemmin. Salin yläpuolisen katon ansarakenteen palkin pää uusitaan.



- 2) Maitohuoneen betonilattia puretaan ja selvitetään lattian rakenne ja kunto. Uunin ympäriltä betoni poistetaan varovasti, ettei se rikkoudu. Lattian korjaustapa päätetään myöhemmin. Huoneen alimpien seinähirsien kunto tarkistetaan, koska on syytä epäillä lahovaurioita betonilaatan osalla.

Nämä päätettiin toteuttaa kesän 1991 aikana. Myöhemmin tehtäväksi jäävät muut toimenpiteet.

Martti Jokinen, arkkitehti