

U.T. & N. 117/275 1947

Intetty 9/10-47

Muinaistieteellinen Toimikunta

Historiallinen osasto.

Kertomus allekirjoittaneen syyskuun 29 p:nä 1947 Raaseporin linnan raunioille tekemästä virkamatkasta. Matkan tein Grabbacka raunioiden korjaustöiden yhteydessä, joten matkakustannuksiksi tuli ainoastaan korvaus hevosajosta Grabbacka - Raasepori - Grabbacka.

Raunioilla tekemistäni havainnoista saan kohteliaimmin esittää seuraavaa:

Ensimmäisenä havaintonani oli, että linnan humaliston, joka Maisteri I. Kronqvistin lausunnon mukaan on peräisin 1300 luvulta, kaikki humalaseipäät olivat poissa. Vaikka olen pannut niitä sinne sangen usein erään kerran yli 20 kpl.

Pyörötornin ylin lattia- eli kattotaso, johon Rakennushallinnon toimesta ja ohjeiden mukaisesti v. 1946 laskettiin lattian päälle sementti-kerros. Tämä kattotaso vuotaa edelleen niin pahasti, että sementtikerroksen alla oleva lattia ja sen vuoliaiset ovat niin pahoin lahoneet ja painuneet notkolle, että sementin päällä oli seisova vesilammikko mistä vesi jatkuvasti tipahteli alempaan kerrokseen.

Pyörötornin lattia- eli ylin kattotaso olisi mahdollisimman kii/reellisesti tavalla tai toisella saatava vedenpitäväksi kattotasoksi, jotta pyörötornin nykyisistä puurakenteista voitaisiin jotakin pelastaa mätänemiseltä.

Muurisortumia oli huone g:hen linnanpihasta johtavan oven sivumuurissa. Ritarisalista länteen johtavan muurin päältä siellä sijaitsevan ikkuna-aukon luota oli ilkivaltaisesti irroitettu muurinpääällyskiviä ja pudotettu alas.

Huoneessa k-1 (leipomossa) oli pudonnut ikkunan sivusta tiilejä.



Pyörötornissa, varsinkin läntisensivustan seinässä alhaalla harmaakivimuurissa olevat tiilet oli osittain pahoin rapautuneet.

Siisteys fauniolla oli kohtalainen. Pensaskasvullisuutta oli tosin muureilla ja pihoissa sielä täällä.

Edellä esittämäni lisäksi olen aikaisemmin Raaseporista mainittuja asioita selostanut 15/5 ja 9/11 1946 jättämissäni kertomuksissa.

Helsingissä lökakuun 3 p:nä 1947.

*O. E. Huuhtala*