

MT. F. A. 105/269/1938
M. S.

Laap. 10/9-38.

Muinaistieteellinen Toimikunta

Historiallinen osasto.

Histor. osasto 20/9-38.

K e r t o m u s :

Suomenlinnan museon alueella kesällä 1938 suoritetuista muurien korjaus- y. m. töistä.

Toukokuun 4 p:nä v. 1938 suorittivat arkkitehti A. W. Rancken ja intendentti H. Tandefelt tarkastuksen Suomenlinnan museon alueella kesällä v. 1938 tehtävistä muurien korjauksista. Tällöin tulivat he siihen tulokseen, että ensimmäiseksi olisi korjattava linnake Coyet'in holviin johtava sortunut oviaukko ja sen kum-lakin ^{puolan} sortuneet sekä juuri sortumaisillaan olevat muurien osat. Edelleen olisi korjattava linnake Gyllenberg'issä sortunut suuri ampuma-aukko ja mikäli varat riittäisivät korjattaisiin saman linnakkeen muureja. Linnake Ärassa, jossa v. 1937 oli tehty suurehkoja korjauksia, määrättiin myöskin tehtäväksi eräitä pienempiä töitä.

Samalla kerralla tarkastettiin Särkässä eräässä linnakkeen muurin nurkkauksessa olevaa halkeamaa ja päätettiin pyytää varojen korjaukseen. Oheellisena muurinnurkkauksesta kaksi valokuvaa. Särkän muurien korjauksiin ei kuitenkaan saatu varoja.

Muurien korjaustyöt aloitettiin 17/V Coyet-linnakkeessa ja arkkitehti Rancken kävi 18/V antamassa lähemmät ohjeet töiden suorituksesta. Linnake Coyet'issa tehtiin uudelleen sortuneen oviaukon sivut ja holvi. Samoin tehtiin sortunutta ja alasotettua muuria n. 68 m². (eli n. 54 m³). Osittain korjattiin n. 30 m². Reunuslistaa asetettiin paikoilleen n. 20 mt. Listan ja muurin päällisyys peitettiin sementtilaastilla, tuohilla ja maalla. Sortuneissa muureissa tehtiin valokuvissa näkyvät ampuma-aukot.

Linnakkeesta olen tähän liittännyt 8 kpl. valokuvia, joissa on lähemmät selostukset mistä työvaiheesta ne ovat otetut.

Tämän linnakkeen ohi Kustaanmiekalle johtavaa tietä tasoitettiin muurien korjauksista jääneillä laasti y. m. jätteillä.

Linnake Gyllenberg'issä tehtiin uudelleen holvattu ampu-

ma-aukko sekä korjattiit kiilaamalla muurinsivuja. Oheellisena on 4 kpl. valokuvia.

Ruotsinvallan aikuisia tykkejä maalattiin Bitymiinilakalla 26 kpl. samoin Suomenlinnan museon ulko-oven sivussa oleva suuri (ponttooni)ankkuri.

Korjattiin Suomenlinnan museo-rakennuksen pihanpuoleinen harmaakivi nurkkaus.

Osittain uusittiin ja korjattiin erään Suomenlinnan museolle kuuluvan halkoliiterin vesikatto.

Korjattiin Kuninkaan portille johtava puusilta.

Linnake Äran ohitse kulkevaan tien sivuojaan tehtiin harmaakivestä silta ja tie, sillalta mainittuun linnakkeeseen. Samoin tehtiin linnakkeen, poliisikuulun puoleiseen holviin 50 mm. rautaputkesta kaide.

Suoritettiin sekalaisia jälki- y.m. siistimistöitä.

Muurienkorjauksia varten myönnetty määräraha oli 20.000 mk.

Käytettiin:	työpalkkoihin	16.132:50	
- " -	laivaliput, tavarain kul.y.m.maks.	765:--	
£ " -	sementti, kalkki y.m. aineet.	3.101:10	19.998:60
	Määrärahasta palautettiin		1:40

Valokuvia olen liittänyt kaikkiaan 17 kpl.

Helsingissä syyskuun 9 p:nä 1938.

O. E. Kuusisto