

Kertomus Julinin tontilla 1.-2. 1985 suoritetuista koekaivauksista ja niistä tehdyistä havainnoista.

Työmaakokouksessa 27.3. 1985 oli sovittu Julinin tontin rajoille tehtävistä koekuopista naapurirakennusten perustusten selvittämiseksi, ja tehtävän suoritti ITP ins. Heikinheimon ohjelman mukaisesti 1.-2. 1985. Koekuoppia kaivettiin yhteensä 6 kpl, joista 3 sijaitsi tontin koillislaidalla, 2 tontin kaakkoislaidalla ja 1 tontin länsikulmassa.

Tontin koillissivun kaivannot tehtiin jo kesän 1984 kaivausten yhteydessä tutkitulle alueelle, samoin kuin tontin länsikulman kaivantokin. Kaakkoissivun kuopista lounaisempi on sama kuin v. 1983 ja 1984 avattu koeruutu A7. Koillisempi kaakkoissivun kuopista tehtiin v. 1984 puretun varastorakennuksen itänurkan alle. Varastorakennuksen alla oli n. 200 cm:n syvyydessä maanpinnasta luode-kaakko suuntainen hirsiperusta, jonka päällä oli täyttemaata 90-100 cm, ja tämän päällä louhekevettä 70-80 cm. Ylinnä olleen teräsbetonin paksuus oli 30 cm; värjäytynyt savi alkoi maanpinnasta laskettuna n. 220 cm:n syvyydessä. ITP:n kanssa sovittiin, että ko. koekaivannot peitetään 2.4. 1985 sen jälkeen kun kaivannot on ITP:n toimesta kartoitettu.

Turussa 2.4. 1985

Marita Kykyri

Marita Kykyri